

Дата и № исх. BRCC	Организация	Дата ответа, № вх.	Тезисное содержание ответов
04.08.2023 №23-07-04/11-И	ОЮЛ Ассоциация "KAZENERGY"	06.09.2023 № 05-01/1682	<p>Подробные комментарии приведены в Приложении к письму: https://docs.google.com/document/d/1pCWeyqqqhn1JG5aDZTxfTtlaEmcLaveX/edit?usp=drive_link&oid=110156826473233237468&rtopf=true&sd=true</p> <ol style="list-style-type: none"> Сроки введения в действие дополнений должны определяться результатами проведенного мониторинга (обследования) электрических сетей и их негативного влияния на птиц. Для эксплуатируемых электрических сетей должен быть исключен или предусмотрен переходный период для введения запрета на эксплуатацию электрических сетей без птицезащитных устройств (далее – ПЗУ). В течение переходного периода необходимо провести оценку степени опасности конструкций для птиц. Продолжительность переходного периода должна определяться особенностями сети воздушных линий электропередачи, графиком проведения ремонта, технического обслуживания и капитального ремонта электрических сетей, региональными особенностями орнитофауны (плотность и разнообразие видов птиц, пути миграции, расположение относительно особо охраняемых природных территорий, ключевых орнитологических территорий). Необходимо уточнить и конкретизировать определения «Птицеопасные конструкции», «Птицезащитные устройства» с учетом номинала напряжения, конструкции, габаритов конструкций, материалов и т.д. <p>Предложение о разработке и внедрении отраслевого стандарта, описывающего требования к ПЗУ, также должно разрабатываться с учетом следующих комментариев:</p> <ol style="list-style-type: none"> Включить в отраслевой стандарт требования к ПЗУ как от поражения электрическим током, так и требования к ПЗУ, предупреждающих столкновение птиц с воздушными линиями электропередачи. Использовать международный опыт, наилучшие доступные технические решения при подготовке проекта отраслевого стандарта.
31.07.2023 №23-07-04/10-И	ОЮЛ "Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация"	-	-
31.07.2023 №23-07-04/9-И	АО «Самрук-Энерго»	-	-
31.07.2023 №23-07-04/8-И	АО "Самрук-Казына"	11.08.2023 №10.1-09-05.1/4528	<p>Подробные комментарии приведены в письме: https://docs.google.com/document/d/16fE6wJVGEJ4RHGX4W8HVDyQWKNxTzS-/edit?usp=drive_link&oid=110156826473233237468&rtopf=true&sd=true</p> <ol style="list-style-type: none"> Учитывая, что согласно статье 24 Закона «О правовых актах», в законах устанавливаются основные цели, задачи, принципы, компетенции и полномочия регулирования соответствующей отрасли (сферы) полагаем, что предлагаемые дополнения в законодательные акты РК излишни. Предлагаем рассмотреть установление требований безопасности для птиц конструкций электрических сетей в техническом регламенте (к примеру, в проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О безопасности высоковольтного оборудования»).

31.07.2023 №23-07-04/7-И	Департамент нефтегазового сектора и экологии НПП "Атакемен"	-	-
31.07.2023 №23-07-04/6-И	Комитет по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства	-	-
31.07.2023 №23-07-04/5-И	Комитет по регулированию естественных монополий	-	-
31.07.2023 №23-07-04/4-И	Комитет атомного и энергетического надзора	22.08.2023 № 31/4477	<p>Подробные комментарии приведены в письме: https://drive.google.com/file/d/1HhHQg2ySmkIFQFNeC_2aaJiIRmGcow_R/view?usp=drive_link</p> <p>В соответствии с пунктом 720 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года No 230 в районах расселения крупных птиц для предохранения изоляции от загрязнения, независимо от степени загрязнения окружающей среды, а также для предотвращения гибели птиц следует:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) не использовать опоры ВЛ со штыревыми изоляторами; 2) на траверсах опор ВЛ 35 – 220 кВ, в том числе в местах крепления поддерживающих гирлянд изоляторов, а также на тросостойках для исключения возможности посадки или гнездования птиц предусматривать установку противоптичьих заградителей; 3) закрывать верхние отверстия полых стоек железобетонных опор наголовниками. <p>В соответствии с пунктом 2 статьи 17-1 Закон Республики Казахстан «О правовых актах», иные органы, организации и граждане вправе вносить предложения по разработке проектов законов или передавать на рассмотрение центральных государственных органов такие инициативные проекты. Центральные государственные органы могут принять их в качестве основы для разрабатываемых ими проектов законов или признать их дальнейшую разработку и принятие нецелесообразными.</p> <p>В этой связи, Ваше предложение в Закон Республики Казахстан «Об электроэнергетике» было направлено в центральный государственный орган в области электроэнергетики, в Министерство энергетики Республики Казахстан. Для внесения изменений в Экологический кодекс Республики Казахстан и Закону Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» рекомендуем обратиться центральный государственный орган Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.</p>
31.07.2023 №23-07-04/3-И	Министерство энергетики РК	-	-
31.07.2023 №23-07-04/2-И	Комитет технического регулирования и метрологии	-	-

31.07.2023 №23-07-04/1-И	Министерство торговли и интеграции РК	-	-
28.07.2023 №23-07-03И	ПАО «Россети»	27.11.2023 № ЛЕ- 10133	<p>Подробные комментарии приведены в письме: https://drive.google.com/file/d/1BqJACm27re4fAo69FLVi0JdBgr7LnPZh/view?usp=drive_link</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Не вносить изменения в Стандарты без согласования указанных изменений с ПАО «Россети», в том числе в случае, когда присоединение к Стандартам осуществляется посредством принятия локальных нормативных актов; 2. При использовании Стандартов в разрабатываемой нормативно-технической или иной документации в обязательном порядке делать ссылки на Стандарты; 3. Самостоятельно отслеживать актуальность текста Стандартов на официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «Поставщикам» - «Единая техническая политика» - «Стандарты организации»
	АО НК «КазМунайГаз»	31.08.2023 № 13/7090	<p>Подробные комментарии приведены в Приложениях к письму: https://drive.google.com/drive/folders/1aQZatTm-AaQ6Hgi9wicyxvG41bPBoYb0?usp=drive_link</p> <p>В целом предложенные изменения концептуально поддерживаются, оговорки по формулировкам совпадают с комментариями КазЭнерго</p>